



DET. MONTAGEM DETECTOR DE FUMAÇA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS DETECTORES EM LAJE OU VIGA - SEM ESC.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS DETECTORES EM BASE NO FORRO COM ELETROTUBOS FIXADOS NA LAJE - SEM ESC.

ÁREA MÁXIMA DE COBERTURA = 81 m² (Confirmar proj. Espec.)
 INTERTRAVAR COM: CENTRAL DE ALARME
 NOME: H=0,60m acima dos Porta Pallets

NBR 17240 / IT 19 SP

SISTEMA PASSIVO	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	FOTO FOTÓGRAFIA
			ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A
			PO QUÍMICO SECO - 20 B C
			GÁS DIOXÍDO DE CARBÔNIO - 5 B C
			ESPIRMA MECÂNICA - 2 X 10 B C
			CARGA DE PÔ ABC - 2 X 20 BC
			ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A
			PO QUÍMICO SECO - 80 B C
			GÁS DIOXÍDO DE CARBÔNIO - 10 B C
			ESPIRMA MECÂNICA - 6 X 40 B C
			CARGA DE PÔ ABC - 2 X 20 BC
			AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
			AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
			AVISADOR SONORO TIPO CONGO
			PONTO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)
			DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
			DETECTOR DE CALOR PONTUAL
			ACIONADOR MANUAL DO SIT. DE DETECÇÃO E ALARME
			CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
			CENTRO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)
			BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
			HIDRANTE SIMPLES
			HIDRANTE DUPLO
			MANGOTEINHOS
			REGISTRO DE RECALQUE
			REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
			ACIONADOR DA BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BOTIMERA TIPO LONGBERSON)
			BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BTI)
			RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)
			SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
			DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
			PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 60min
			PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 90min
			PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 120min
			PORTA COMUM
			BARRA ANTIPÂNICO
			PAREDE CORTA-FOGO
			PAREDE DE COMPARTIMENTAMENTO
			PAREDE COMUM
			DIVISÓRIAS LEVES
			ELEVADOR MONTACARGA
			ELEVADOR SIMPLES
			ELEVADOR DE EMERGÊNCIA
			SHAFT PROTEGIDO

PROPOSTA Nº: 025.013.150		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
00	INSCRIÇÃO INICIAL	FERNANDO	FELIPE
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA



Maciel & Silva

arquiteta e engenharia

Engenharia - Arquitetura

RUA DOS EXPEDIENTES - CENTRO - CAPÃO BONITO/SP - CEP: 13300-060 - BRASIL
 TELÉFONOS: (15) 3342-3957 / (15) 99831-2822

OBRA: Reforma e Ampliação - Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito

LOCAL: Rua, Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

<p>TÍTULO: PLANTA DE RISCO / COBERTURA - MEDIDAS DE SEGURANÇA</p> <p>AUTOR DO PROJETO: FELIPE FERRARI FRANK - CREA/SP: 506.790.406-3</p> <p>RESP. TÉCNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA - CREA/SP: 506.248.730-3</p> <p>DATA: 26/20240246984</p>	<p>ESCALA: INDICADAS</p> <p>FOLHA: 09/09</p>
---	--