



ESCALA GRÁFICA

LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

- PISO-TIPO:**
 - 01. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 03- Semicríticas e Não Críticas- Modelo eclipse- Cor: branco - Marca Referencia: Tarkett ou equivalente técnico
 - 02. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Tor- Cor: branco - Marca Referencia: Tarkett ou equivalente técnico
 - 03. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 02- Áreas Críticas (mochadas)- Modelo Eclipse- Cor: branco - Marca Referencia: Tarkett ou equivalente técnico
 - 04. Porcelanato Reificado, 80X80CM, acabamento Natural/ocultado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10MM, linha mínima (Areia ou Nude)- Marca Referencia: Elane ou Equivalente Técnico.
 - 05. Piso em concreto ornado, liso e desempedrado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.

PAREDES-TIPO:

- 01.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelô (ref.#PTSeis)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internos
- 02.** Tinta Epoxi Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelô (ref.#PTSeis)- Áreas Críticas/ Banheiro Crítico (imprenbilizado)- Internos
- 03.** Azulejo 30x40cm (impermeável), com superfície ocreada na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELANE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, até 6 m².
- 04.** Tinta Acrílica - Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branco Gelô- Ambientes Externos e Fechados

TETO-LAJE/FORRO-TIPO:

- 01.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelô (ref.#PTSete)- sobre forro modular, sem juntas aparentes- Fibra mineral
- 02.** Tinta Epoxi Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelô (ref.#PTSete)- sobre forro de gesso acartonado com revestimento com pintura tipologia Acorrentado- para áreas críticas e semi críticas
- 03.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelô (ref.#PTSete)- sobre laje (tipologia conforme projeto estrutural)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

- 01- Parede: Executadas em:
a. Avenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessuras finais: 22/23/25 cm conforme projeto e dimensionamento emboco e reboco, sendo essas extremos ou interiores.
b. Drywall com espessura final: 19/21 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa usada de exclusivo interiores.
c. MDF com espessura final: 18/20 cm conforme projeto com espessura final de 60cm, acabamento próprio, coloração indicada, sendo essa usada exclusivamente para exteriores.
- 02- Acabamentos- Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto) elas terão espessura mínima de 2cm, em pedra granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, estendendo sobre argamassa colorida tipo AC-II, e revestidas ao piso.
b. Rodapés Hospitalares Vinílicos Plano com altura de 05cm, em pvc para arestas da manta- arentante onde dividido- sua coloração seguirá o mesmo do piso.
c. Pisos: Executados em:
- Pedras Naturais Tradicionais: Terão espessura mínima de 2cm, em pedra granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, estendendo sobre argamassa colorida tipo AC-II.
d. Pedaço de Várzea: armado em perfis metálicos conforme fornecedor.
- 03- Forros e Lajes (teto):
As lajes serão de rebarra de ferro galvanizado, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto e nível de referência da laje, seguido de pintura conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
Forro externo (paredes) em ACM Branco Fosco- Lisa
Forro interno (paredes) em falso colmeado composto por gretas quadruplicadas montadas em perfis U' com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em creos técnicos, quando necessário.
- 04- Telhados:
a. Será executado em telha metálica, espessura própria, com inclinação variando de 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme desenho em projeto.
b. Haverá a presença de CAJAS E RUFOS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado e P24.
- 05- Fechamentos:
Fachada ventilada: executada sobre avenaria, com apoio em estrutura metálica adaptantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2cm.
b. Brisas e PVC: executados em estofos a caixilhos sobre cimentício na cor Cinza- neutro (determinada por projeto), regulação e fixação de estofos e vidros com fornecedores empresas monitoradas.
c. Grade metálicas, onde utilizada serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza.
- 06- Pinturas: Obras executadas com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO
- 07- Pinturas ocorrem conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto
- 08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

PROPRIETÁRIOS PELO USO:
JULIO FERNANDO DAL VAO DIAS
CPF: 072.113.746-29 E RG: 1249.384-3RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RENATA KARINA VENTURELI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU-30931-1)

02	01	00	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORRIGIR	DATA



OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP

LOCAL: Rua: Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: 2º Pavimento- Layout C/ Móveis/

AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP; A 30931-1)

RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP; A 30931-1)

RTT AUTOR: 13494177

DATA: 15.03.2024

ESCALA: INDICADAS

FOLHA:

F-08