






ITEM	SIMBOLOGIA
	LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO EXISTENTE, A REMOVER
	LUMINÁRIA LED, EFIC. >=150 lm/W, DPS 10kV/10kA, IP66/IK08, TEMP. COR 4500/5000K, BASE RELÉ DE 7 PINOS, ENCAIXE ATÉ 60,3mm, A INSTALAR
	A INSTALAR
	A RETIRAR
	A REMOVER
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, EXISTENTE
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, EXISTENTE
	POSTE DE MADEIRA, EXISTENTE

OBSERVAÇÕES:

1. DIMENSÕES EM METROS;

N O T A S

1. NOS PONTOS DE RETROFITO O ATERRAMENTO EXISTENTE DO BRAÇO DEVERÁ SER MANTIDO E NOS PONTOS ONDE NÃO EXISTE O ATERRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO;
2. O NÍVEL DA LUMINÁRIA A SER INSTALADA DEVERÁ SER O MAIS PRÓXIMO DE 0°, ADMITINDO SE O LIMITE MÁXIMO DE 5°, EM RELAÇÃO AO PLANO DA VIA;
3. SEMPRE QUE POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVERÁ ESTAR A 7,5m DO PLANO DA VIA, OBEDECENDO NO ENTANTO, OS LIMITES DE DISTACIAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ESPECIFICADAS EM NORMA DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA, QUE NO CASO DA REDE DE BAIXA TENSÃO É DE 30cm;
4. NÃO DEVERÁ SER FEITO LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NO RAMAL DE LIGAÇÃO DOS CLIENTES;
5. OS CONECTORES DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO DEVERÃO DISTAR NO MÁXIMO A 10cm DA FINAL DA ALÇA PRÉ-FORMADA;
6. TODOS OS NOVOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO NÃO DEVERÃO SER INSTALADOS NO CABO DE COMANDO CENTRAL EXISTENTE;
7. SEMPRE QUE POSSÍVEL AS CAIXAS DE COMANDO CENTRAL DEVERÃO SER REMOVIDAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
 PMCB DR JÚLIO FERNANDO DIAS GALVÃO PREFEITO MUNICIPAL ENG ELETR LUIZ FERNANDO COSTA NUNES CREA 5068203084			
PROJETO DE RETROFIT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Escalas 1/100 (FOLHA...)			
CAPÃO BONITO	BAIRRO: VILA APARECIDA	TODAS AS RUAS DO BAIRRO	ENG. ELETRICISTA LUIZ FERNANDO COSTA NUNES
ART. PROJETO:	24/01/2025	Nº SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO/PEDIDO	REV1