



PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO

Objeto: Análise do acervo técnico apresentado em atendimento ao Edital nº 072/2025

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 011/2025

Interessado: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

1. INTRODUÇÃO

Este parecer tem como objetivo avaliar o acervo técnico apresentado pela empresa acima mencionada, conforme solicitado no Edital de Licitação nº 011/2025, referente à contratação para **Construção de Arquibancada do Campo de Futebol ao lado do Arcão – Etapa 2, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento.**

2. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Foram analisados os seguintes documentos apresentados pela empresa:

- Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
- Registros de ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) devidamente averbados junto ao CREA;
- Currículos e vínculos profissionais de responsáveis técnicos.

3. ANÁLISE TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 14.133/2021 e ao item 13.2.2, alínea “g” do Edital, avaliou-se o acervo técnico apresentado com vistas à comprovação da execução de objeto considerado de maior relevância, conforme definido no edital.



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

- ❖ Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D=40 m) - fornecimento e instalação. AF_08/2021 – **12,50 m**

Em atendimento às exigências do edital, que solicita a comprovação da execução de “**canaleta meia-cana pré-moldada de concreto com diâmetro de 40 cm – fornecimento e instalação (AF_08/2021)**”, foi apresentada pela empresa a execução de “**canaleta de concreto moldada in loco, com seção trapezoidal e dimensões internas de B = 0,90 m; b = 0,246 m; h = 0,30 m (AF_08/2021)**” comprovado pela **CAT 2620250004833**.

Embora o serviço apresentado possua geometria diferente e método construtivo distinto (moldagem in loco em vez de pré-moldagem), trata-se de elemento de drenagem com porte e complexidade técnica **superiores** ao solicitado, tanto em capacidade hidráulica quanto em processo executivo. A execução de canaletas maiores requer cuidados adicionais de formas, concretagem, acabamento e controle geométrico, comprovando a aptidão da empresa para realizar tal serviço.

- ❖ Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 Mp – **1,25 m³**

A execução do guarda-corpo é comprovada pela **CAT nº 2620230015853**, que registra 2,45 metros cúbicos de piso de concreto, quantitativo superior ao exigido.

- ❖ Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 ½ – **18,45 m**

A execução do guarda-corpo é comprovada pela **CAT nº 2620250002365**, que registra 18,84 metros de guarda-corpo, quantitativo superior ao exigido.

4. CONCLUSÃO

Diante da análise do acervo técnico apresentado e dos documentos comprobatórios constantes nos autos, verifica-se que a empresa **Matheus de Souza Oliveira Construções**, inscrita no CNPJ nº 60.123.049/0001-63, **atende aos requisitos**



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

de qualificação técnica exigidos no Edital, em especial quanto aos itens definidos como de maior relevância, conforme o disposto no item 13.2.2, alínea “g”.

Cabe destacar que o profissional **Sr. Sabino Lapenna Júnior**, registrado no CREA/SP sob o nº 5060651114, indicado como responsável técnico da empresa tem suas experiências **devidamente atestadas pelos mesmos documentos citados na análise anterior**, conferindo à empresa a necessária capacidade técnica-operacional para execução do objeto licitado.

Dessa forma, **é favorável a habilitação da empresa no certame**, no que tange à comprovação da qualificação técnica

Sem mais para o momento, encaminhe-se para o Setor de Licitações e Contratos.

Capão Bonito, 03 de setembro de 2025

Gabriel Damião Ribeiro Machado
CREA 5070635414
Engenheiro Civil