



OBSERVAÇÕES:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. OS RELÉS FOTOELÉTRICOS DEVERÃO SER REINSTALADOS NAS NOVAS LUMINÁRIAS;

1. NOS PONTOS DE RETROFIT O ATERRAMENTO EXISTENTE DO BRAÇO DEVERÁ SER MANTIDO E NOS PONTOS ONDE NÃO EXISTE O ATERRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO;
2. O NÍVEL DA LUMINÁRIA A SER INSTALADA DEVERÁ SER O MAIS PRÓXIMO DE 0°, ADMITINDO SE O LIMITE MÁXIMO DE 5°, EM RELAÇÃO AO PLANO DA VIA;
3. SEMPRE QUE POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVERÁ ESTAR A 7,5m DO PLANO DA VIA, OBEDECENDO NO ENTANTO, OS LIMITES DE DISTANCIAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ESPECIFICADAS EM NORMA DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA, QUE NO CASO DA REDE DE BAIXA TENSÃO É DE 30cm;
4. NÃO DEVERÁ SER FEITO LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NO RAMAL DE LIGAÇÃO DOS CLIENTES;
5. OS CONECTORES DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO DEVERÃO DISTAR NO MÁXIMO A 10cm DA FINAL DA ALÇA PRÉ-FORMADA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
DR JÚLIO FERNANDO DIAS GALVÃO PREFEITO MUNICIPAL		ENG ELETR LUIZ FERNANDO COSTA NUNES CREA - S08033084	
PROJETO DE RETROFIT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RESIDENCIAL VILA BELLA			
			Escalas 1/100 FOLHA 1
CAPÃO BONITO	BAIRRO: JARDIM ALVORADA	DIVERSAS RUAS DO EMPREENDIMENTO	ENG ELETRICISTA LUIZ FERNANDO COSTA NUNES
ART PROJETO:		27/10/2024	Nº SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO/PEIDO REVI